



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AГ67.B.00284/25

Серия **RU** № **0405960**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ГРЕД». Место нахождения (адрес юридического лица): улица Николая Васильева, дом 110, город Псков, 180014, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица Николая Васильева, дом 110, офис 31, город Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон: (8112)29-22-72, адрес электронной почты: info@gred.org. Регистрационный номер RA.RU.11AГ67 от 02.08.2016.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭл». ОГРН: 1115753000472. Место нахождения (адрес юридического лица): 302025, Российская Федерация, Орловская область, город Орел, Московское шоссе, дом 137, корпус 1, помещение 44. Адрес места осуществления деятельности: 302025, Российская Федерация, Орловская область, город Орел, Московское шоссе, дом 137, корпус 1. Телефон: (4862) 49-50-32, 49-50-33. Адрес электронной почты: promel-orel@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭл». Место нахождения (адрес юридического лица): 302025, Российская Федерация, Орловская область, город Орел, Московское шоссе, дом 137, корпус 1, помещение 44. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 302025, Российская Федерация, Орловская область, город Орел, Московское шоссе, дом 137, корпус 1.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые для стационарной прокладки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, марки NYM, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, марки NYMнг(А)-LS, на номинальное напряжение 300/500 В, с числом жил от 2 до 5, сечением от 1,5 до 10 мм² включительно. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-011-67122155-2019 «Кабель силовой с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки NYM». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний: № 2508-49 от

27.08.2025, № 2508-52 от 27.08.2025, № 2508-53 от 27.08.2025, № 2508-54 от 27.08.2025, выданных Центром испытаний на безопасность ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA.RU.21ГР06 от 09.09.2015, протокола испытаний № 292 от 19.08.2025, выданного ООО Центром испытаний кабельной продукции «Волга-тест», регистрационный номер РОСС RU.0001.21КБ19 от 19.06.2015, акта о результатах анализа состояния производства № 0378ТС/АП от 28.08.2025 Органа по сертификации продукции ООО «ГРЕД» регистрационный номер RA.RU.11AГ67 от 02.08.2016, подписанного экспертами: Маргаритой Юрьевной Герасимовой и Юрием Вячеславовичем Герасимовым. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011: ГОСТ IEC 60227-1-2011 «Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования» (п.п. 3.1-3.3, 4, 4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.3, 5.2.4 (п.п. 1-8 таблица 1), 5.4.3, 5.5.3, 5.5.4 (п.п. 1-8 таблица 2), 5.6.1 (п.п. 1-4 таблица 3), 5.6.2, 5.6.4); ГОСТ IEC 60227-4-2011 «Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели в оболочке для стационарной прокладки» (п.п. 2.3.1-2.3.6); ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.6). Условия хранения, транспортирования и срок службы указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Действие сертификата распространяется на серийно выпускаемую продукцию с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания, кабелей марок: NYM-J 3x2,5 300/500 В с 29.07.2025; NYM-Онг(А)-LS 2x1,5 300/500 В с 29.07.2025. Договор с изготовителем № 074-ОС от 02.07.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.08.2025 **ПО** 27.08.2030
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Диана Геннадьевна Герасимова
(Ф.И.О.)

М.П.

Алексей Юрьевич Царев
(Ф.И.О.)

