



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AG67.B.00300/25

Серия **RU** № **0405975**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ГРЕД». Место нахождения (адрес юридического лица): улица Николая Васильева, дом 110, город Псков, 180014, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица Николая Васильева, дом 110, офис 31, город Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон: (8112)29-22-72, адрес электронной почты: info@gred.org. Регистрационный номер RA.RU.11AG67 от 02.08.2016.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛПРОКАБЕЛЬ». ОГРН: 1147746937425. Место нахождения (адрес юридического лица): Варшавское шоссе, дом 1А, помещение 50К/3, офис Б6П, внутригородская территория города Муниципальный округ Донской, город Москва, 117105, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: Московское шоссе, дом 137, корпус 1, город Орел, 302025, Российская Федерация. Телефон: +7(495) 972-92-08. Адрес электронной почты: elprocable@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛПРОКАБЕЛЬ». Место нахождения (адрес юридического лица): 3 Варшавское шоссе, дом 1А, помещение 50К/3, офис Б6П, внутригородская территория города, Муниципальный округ Донской, город Москва, 117105, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Московское шоссе, дом 137, корпус 1, город Орел, 302025, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Провода и шнуры гибкие с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, марки ПВС с числом жил от 2 до 5, сечением от 0,5 до 6,0 мм², на напряжение до 380 В для систем 380/660 В; марки ШВВП с числом жил от 2 до 3, сечением от 0,5 до 0,75 мм², на напряжение до 380 В для систем 380/380 В. Провода гибкие с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, марки ПВСнг(А)-LS с числом жил от 2 до 5, сечением от 0,5 до 6,0 мм², на напряжение до 380 В для систем 380/660 В. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3550-002-17086371-2014 «Провода и шнуры на номинальное напряжение 380/660 В». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний № 2511-115 от

28.11.2025, № 2511-116 от 28.11.2025, № 2511-117 от 28.11.2025, № 2511-118 от 28.11.2025, выданных Центром испытаний на безопасность ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA.RU.21GP06 от 09.09.2015, акта о результатах анализа состояния производства № 0398ТС/АП от 28.11.2025 Органа по сертификации продукции ООО «ГРЕД» регистрационный номер RA.RU.11AG67 от 02.08.2016, подписанного экспертами: Маргаритой Юрьевной Герасимовой и Алексеем Григорьевичем Косолаповым. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011: ГОСТ 7399-97 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия» (п.п. 3.2, 4.1.1-1, 4.1.1.2, 4.1.1.4-4.1.1.10, 4.1.2.1-4.1.2.5; 4.1.3.1, 4.1.3.2, 4.1.4.2, 4.1.4.3, 4.1.4.5, 4.1.4.7; 4.1.5.1; 4.2). ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п.п. 5.2-5.4, 5.6). Условия хранения, транспортирования и срок службы указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Действие сертификата распространяется на серийно выпускаемую продукцию с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания, кабелей марок ШВВП 2х0,75 380/380 с 22.10.2025; ПВСнг(А)-LS 2х2,5+1х2,5 380/660 с 22.10.2025. Договор с изготовителем № 114-ОС от 15.10.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.11.2025 ПО 27.11.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Диана Геннадьевна Герасимова

Юрий Вячеславович Герасимов