



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00303/25

Серия **RU** № **0405978**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ГРЕД». Место нахождения (адрес юридического лица): улица Николая Васильева, дом 110, город Псков, 180014, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица Николая Васильева, дом 110, офис 31, город Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон: (8112)29-22-72, адрес электронной почты: info@gred.org. Регистрационный номер RA.RU.11АГ67 от 02.08.2016.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛПРОКАБЕЛЬ». ОГРН: 1147746937425. Место нахождения (адрес юридического лица): Варшавское шоссе, дом 1А, помещение 50К/3, офис Б6П, внутригородская территория города Муниципальный округ Донской, город Москва, 117105, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: Московское шоссе, дом 137, корпус 1, город Орел, 302025, Российская Федерация. Телефон: +7(495) 972-92-08. Адрес электронной почты: elprocable@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛПРОКАБЕЛЬ». Место нахождения (адрес юридического лица): Варшавское шоссе, дом 1А, помещение 50К/3, офис Б6П, внутригородская территория города, Муниципальный округ Донской, город Москва, 117105, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Московское шоссе, дом 137, корпус 1, город Орел, 302025, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые гибкие для нестационарной прокладки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката на номинальное переменное напряжение из ряда: 220/380, 300/500, 380/660, 450/750 В, работающие в средних и легких условиях, числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 0,75 мм² до 16,0 мм² включительно, согласно приложению (бланк: № 0942420). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-010-17086371-2024 «Кабель силовой для нестационарной прокладки с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний: № 2512-34 от

04.12.2025, № 2512-35 от 04.12.2025, № 2512-36 от 04.12.2025, № 2512-37 от 04.12.2025, № 2512-38 от 04.12.2025, № 2512-39 от 04.12.2025, выданных Центром испытаний на безопасность ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA.RU.21ГР06 от 09.09.2015, акта о результатах анализа состояния производства № 0407ТС/АП от 10.12.2025 Органа по сертификации продукции ООО «ГРЕД» регистрационный номер RA.RU.11АГ67 от 02.08.2016, подписанного экспертами: Маргаритой Юрьевной Герасимовой и Алексеем Григорьевичем Косолаповым. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011: ГОСТ 24334-2020 «Кабели силовые для нестационарной прокладки» (п.п. 5.2.1.1-5.2.1.7, 5.2.1.9, 5.2.1.11, 5.2.1.12, 5.2.2.1, 5.2.2.3, 5.2.2.5, 5.2.3.1, 5.2.3.2, 5.2.4.2; 5.2.4.3, 5.2.5.1 (таблица 10 (п.п. 1, 2) таблица 11 (п.п. 1, 2)), 5.2.5.2, 5.2.5.3, 5.2.5.5, 5.2.7.1-5.2.7.5); ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.6). Условия хранения, транспортирования и срок службы указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Действие сертификата распространяется на серийно выпускаемую продукцию с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания, кабелей марок: КГВВэ 2х2,5 (N) 220/380-3 с 23.10.2025, КГВВнг(А) 3х2,5 (N;PE) 220/380-3 с 23.10.2025; КГВВнг(А)-LS 3х1,5 (N;PE) 380/660-2 с 24.10.2025. Договор с изготовителем № 124-ОС от 28.10.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.12.2025 ПО 09.12.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
Диана Геннадьевна Герасимова

М.П.

Юрий Вячеславович Герасимов

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00303/25

Серия **RU** № **0942420**

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 950 9	Кабели силовые гибкие для нестационарной прокладки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, на номинальное переменное напряжение из ряда: 220/380, 300/500, 380/660, 450/750 В, работающие в средних и легких условиях, числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 0,75 мм ² до 16,0 мм ² включительно, марки КГВВ, с общим экраном под оболочкой марки КГВВэ. Показатели пожарной опасности: ПРГО 1 по ГОСТ 31565-2012.	ТУ 27.32.13-010-17086371-2024 «Кабель силовой для нестационарной прокладки с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Технические условия».
8544 49 950 9	Кабели силовые гибкие для нестационарной прокладки, с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, на номинальное переменное напряжение из ряда: 220/380, 300/500, 380/660, 450/750 В, работающие в средних и легких условиях, числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 0,75 мм ² до 16,0 мм ² включительно, марки КГВВнг(А), с общим экраном под оболочкой марки КГВВнг(А). Показатели пожарной опасности: ПРГП 16 по ГОСТ 31565-2012	ТУ 27.32.13-010-17086371-2024 «Кабель силовой для нестационарной прокладки с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Технические условия».
8544 49 950 9	Кабели силовые гибкие для нестационарной прокладки, с медными жилами, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, на номинальное переменное напряжение из ряда: 220/380, 300/500, 380/660, 450/750 В, работающие в средних и легких условиях, числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 0,75 мм ² до 16,0 мм ² включительно, марки КГВВнг(А)-LS, с общим экраном под оболочкой марки КГВВнг(А)-LS. Показатели пожарной опасности: ПРГП 16, ПД 2, ПТПМ 2 по ГОСТ 31565-2012.	ТУ 27.32.13-010-17086371-2024 «Кабель силовой для нестационарной прокладки с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Технические условия».

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Диана Геннадьевна Герасимова

(Ф.И.О.)

Юрий Вячеславович Герасимов

(Ф.И.О.)